

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.0407-CPR-011 (IG-098-2004)  
secondo CPR 305 del 2011**

1. CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO: **Elettromagnete a parete**
2. NUMERO DI TIPO, LOTTO, SERIE CHE CONSENTA L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 4 del CPR : **Serie 190 – Serie 180 – Serie 181**
3. USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE PREVISTO DAL FABBRICANTE: **DISPOSITIVO ELETTROMAGNETICO FERMAPORTA PER PORTE TAGLIAFUOCO DA ABBINARE UNICAMENTE ALLE CONTROPIASTRE OPERA 01805Z O 01800Z**
4. NOME ED INDIRIZZO DEL FABBRICANTE : **OPERA S.r.l Via Portogallo 43, 41122 Modena, Italy**
5. NOME DEL MANDATARIO QUANDO APPLICABILE: N.A.
6. SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI – (VVCP1)
7. NOME E NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO NOTIFICATO : **ISTITUTO GIORDANO – ORGANISMO NOTIFICATO CE N.0407-CPR011 (IG-098-2004)** (rev.vigente) – ha eseguito la visita iniziale ed esegue la sorveglianza annuale continua (VVCP1)
8. PRESTAZIONE DICHIARATA : **EN 1155:1997/A1: 2002/AC:2006**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
CATEGORIA D'USO	Il dispositivo deve essere incorporato in una porta che abbia soddisfatto gli appropriati criteri di una prova di resistenza al fuoco	5.2.13
DURABILITA'	Il dispositivo rilascia una porta resistente al fuoco conforme al punto 6.2 almeno 25.000 volte quando sia stata tolta la corrente elettrica ed altre 25000 volte mediante trazione meccanica della posizione di fermo	5.2.4
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	Alta resistenza – I requisiti di cui in 5.6 della EN 1670:1998 sono soddisfatti in conformità alla sua classificazione	5.2.14.1 5.2.14.2
IDONEITA' ALL'UTILIZZO NELLE PORTE PER COMPARTI. TAGLIAFUOCO/ANTIFUMO	Grado 1 – adatto all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo	EN 1155:1997/A1:2002/ Ac:2006
SICUREZZA	Grado 1 – Tutti i dispositivi fermaporta devono soddisfare il requisito essenziale della sicurezza nell'impiego	EN 1155:1997/A1:2002/ Ac:2006
FORZA DEL CHIUDIPORTA	Da Grado 3 a Grado 7	EN 1155:1997/A1:2002/ Ac:2006

**SOSTANZE PERICOLOSE**

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

La direzione  
Opera S.r.l  
www.opera – italy.com  
Mod. 09-00-00

Rev.1 del 16/09/14